


Техническое задание на поставку синхронного генератора переменного  
трёхфазного тока 200кВт

Наименование параметра	Значение
Номинальная мощность (длительная), кВт	200
Максимальная часовая мощность, кВт	220
Род тока	переменный, трехфазный
Номинальное напряжение, В	400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный коэффициент мощности	0,8
Система возбуждения	AREP
Стабилизатор	R 450
Режим нейтрали	глухозаземленная
Шкаф управления электроагрегатом 2-ой степени автоматизации	с контроллером позволяющим изменять настройки штатными кнопками
Количество генераторов, шт.	12
Дополнительно:	
Модуль синхронизации для осуществления параллельной работы двух генераторов (1 шт. на 2 генератора)	совместимость с поставляемыми генераторами

Главный энергетик АО «СНПХ»



Новиков А.В.

01.12.2020