

Заказчик: АО «СНПХ»

Адрес: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная д.95, стр. 1

Телефоны: 89226557864

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на ЯКНО

| № п/п | Запрашиваемые данные                               | Варианты                 | Ответы заказчика |
|-------|--|--------------------------|------------------|
| 1     | Номинальное напряжение, кВ                         | 6                        |                  |
| 2     | Номинальный ток, А                                 | 200                      |                  |
| 3     | Схема главных соединений (графически)              | да                       |                  |
| 4     | Исполнение ввода                                   | воздух                   |                  |
| 5     | Наличие на вводе                                   | ОПН                      |                  |
| 6     | Исполнение вывода                                  | воздух                   |                  |
| 7     | Наличие на выводе                                  | нет                      |                  |
| 8     | Тип главного коммутационного аппарата              | ВВ/TEL                   |                  |
| 9     | Коэффициент трансформации трансформаторов тока     | 200 / 5                  |                  |
| 10    | Класс точности трансформаторов тока                | 0,5 или 0,5S             |                  |
| 11    | Устройства защиты (основные виды защиты - МТЗ, ТО) | БМРЗ или Орион           |                  |
| 12    | Обогрев узла учёта эл.энергии и устройства защиты  | да                       |                  |
| 13    | Трансформатор тока нулевой последовательности      | нет                      |                  |
| 14    | Трансформатор напряжения                           | 3*ЗНОЛ                   |                  |
| 15    | Трансформатор собственных нужд                     | 1000 ВА                  |                  |
| 16    | Наличие учёта электроэнергии                       | да (активной/реактивной) |                  |
| 17    | Наличие салазок                                    | да                       |                  |
| 18    | Количество заказываемых ячеек данной комплектации  | 3                        |                  |

Главный энергетик



А.В. Новиков