Заказчик: АО «СНПХ»
Адрес: ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. Индустриальная д.95, стр. 1
Телефоны: 89226557864

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на ЯКНО

№ п/п	Запрашиваемые данные	Варианты	Ответы заказчика
1	Номинальное напряжение, кВ	6	
2	Номинальный ток, А	200	
3	Схема главных соединений (графически)	да	
4	Исполнение ввода	воздух	
5	Наличие на вводе	ОПН	
6	Исполнение вывода	воздух	
7	Наличие на выводе	нет	
8	Тип главного коммутационного аппарата	ВВ/TEL	
9	Коэффициент трансформации трансформаторов тока	200 / 5	
10	Класс точности трансформаторов тока	0,5 или 0,5S	
11	Устройства защиты (основные виды защиты - МТЗ, ТО)	БМРЗ или Орион	
12	Обогрев узла учёта эл.энергии и устройства защиты	да	
13	Трансформатор тока нулевой последовательности	нет	
14	Трансформатор напряжения	3*ЗНОЛ	
15	Трансформатор собственных нужд	1000 ВА	
16	Наличие учета электроэнергии	да (активной/реактивной)	
17	Наличие салазок	да	
18	Количество заказываемых ячеек данной комплектации	3	

Главный энергетик А.В. Новиков

24.09.20